

Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потоковраспределения, нагрузок и уровней напряжения

Ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 20 декабря 2017г.																
Наименование	ТП-НЧ-9-11 фидер НЧ-9 (оп.21/7)	КТП Г-13-6 Фидера Г-13 (оп. №67)	КТП-Л-17-5 фидер Л-17- 5 (оп. 21)	КТПН-14А (Б 7-19) фидер Б-7	КТПН-14 (Б- 20-4) ф. Б-20, Б-20-4	КТП-630 Н-16-13 фидер Н-16 (оп.№ 12/2)	ТП-10/0,4 Л-19-39 фидер Л-19 (оп.№ 51)	ТП-571 фидер О-14 (оп.27)	ТП-573 фидер О-14 (оп.27)	ТП-647 фидер О-14 (оп.27)	ТП-10/0,4 Б- 6-27 фидер Б 6 (оп. №3)	ТП Г-6-9 Фидера Г-6 (оп. №128)	ТП-397 фидер О-15 (ТП397)	яч. 13 (тр-р1) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК-100"	яч. 2 (тр-р2) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК- 100"	
Время московское	Часовые активные, кВт/реактивные мощности, кВар															
1	01	1,7/-	1,0/-	0,5/-	2,725/-	0,008/-	240,21/132,1	112,9/28	11,7/-		0,7/-	1,1/-	120,8/30,2	2/-	1651,2/908,1	
2	06	12,4/-	2,7/-	10,13/-	2,104/-	0,007/-	308,84/167,8	263/65	14,51/-		0,9/-	2,7/-	146,8/36,7	10,12/-	2744/1509,2	
3	15	8,1/-	15,4/-	3,6/-	2,589/-	0,007/-	297,4/163,5	188/46	18,1/-		1,4/-	1,8/-	106,23/26,5	8,7/-	2009,6/1105,2	
4	18	6,7/-	5,8/-	6,0/-	2,253/-	0,007/-	268,18/147,8	326/81	23,2/-		3,1/-	2,3/-	139,43/34,8	3,2/-	1542,4/848,3	
Ток, I А		44,8	19	35	2,2	0,1	540	185	12		0,9	14	221	23,7	188,8	
Напряжение, U кВ		0,404	0,397	0,409	0,406	0,406	,384	0,416	0,403		0,404	0,387	0,405	0,4	10,02	
															Тр.№1 35/10кВ-е работе РПН в 11-м положении	

Ведомость показаний счетчиков активной мощности за 20 декабря 2017г.																
Наименование	ТП-НЧ-9-11 фидер НЧ-9 (оп.21/7)	КТП Г-13-6 Фидера Г-13 (оп. №67)	КТП-Л-17-5 фидер Л-17- 5 (оп. 21)	КТПН-14А (Б 7-19) фидер Б-7	КТПН-14 (Б- 20-4) ф. Б-20, Б-20-4	КТП-630 Н-16-13 фидер Н-16 (оп.№ 12/2)	ТП-10/0,4 Л-19-39 фидер Л-19 (оп.№ 51)	ТП-571 фидер О-14 (оп.27)	ТП-573 фидер О-14 (оп.27)	ТП-647 фидер О-14 (оп.27)	ТП-10/0,4 Б- 6-27 фидер Б 6 (оп. №3)	ТП Г-6-9 Фидера Г-6 (оп. №128)	ТП-397 фидер О-15 (ТП397)	яч. 13 (тр-р1) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК-100"	яч. 2 (тр-р2) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК- 100"	
Время московское	Показания															
1	06	24374,41	1519,2	76573,4	35943,72	3124,00	18758,80	3018,30	6329,50	437,00	1612,22	9037,62	35800,30	2377,50	3267,42	2841,99
2	18	24377,19	1523,34	76585,1	35963,76	3130	18776,9	3025,074	6335,02	437,00	1614,229	9039,143	35829,04	2383,22	3268,687969	2841,99

Ведомость показаний счетчиков реактивной мощности за 20 декабря 2017г.																	
Время московское	Показания																
1	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1971,99	2138,22
2	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1972,82	2138,22