

Данные информации по всем прекращением передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций ООО "Сибирская электросеть" за 3 квартал 2018 года

№	Диспетчерское наименование объекта	Время и дата начала прекращения	Время и дата восстановления режима	Продолжительность прекращения, час	Причина	Объем недовостановки, тыс. кВтч
1	фидер 2 от ТП	02.07.2018 14:00	02.07.2018 16:15	2,25	плановое отключение для выполнения работ ВЛ-0,4 кВ	0,135
2	фидер Д-6 от ПС ДОК	03.07.2018 10:05	03.07.2018 12:10	2,08	плановое отключение для выполнения работ	0,102
3	фидер ПО-9 от ПС Петрово	03.07.2018 12:31	03.07.2018 13:35	1,07	отключение в результате повреждения в смежной сетевой организации	0,068
4	фидер О-14 от ПС Октябрьская	03.07.2018 16:15	03.07.2018 18:07	1,87	отключение в результате воздействия посторонних лиц (проезд крупногабаритной техники в охранной зоне)	0,047
5	ТПЗ Энергоучасток	09.07.2018 10:03	09.07.2018 13:19	3,27	плановое отключение для выполнения ремонтных работ	0,415
6	фидер ТЗ-23 от ПС ТИЗ	09.07.2018 14:00	09.07.2018 23:40	9,67	отключение фидера по токовой отсечке, КЗ кабельной линии	5,703
7	ТП-1000 Сибэлектромонтаж	10.07.2018 11:45	10.07.2018 16:25	4,67	плановое отключение для выполнения ремонтных работ	5,301
8	ТП ПО-9-4	17.07.2018 13:20	17.07.2018 15:25	2,08	плановое отключение для выполнения ремонтных работ	0,133
9	фидер ПО-4 от ПС Петрово	18.07.2018 1:38	18.07.2018 8:52	7,23	отключение фидера (дефект изготовления)	0,485
10	фидер от оп. 21/7 НЧ-9	18.07.2018 9:20	18.07.2018 13:15	3,92	плановое отключение для выполнения ремонтных работ	0,035
11	фидер б от ПС ДСЗ	18.07.2018 9:45	18.07.2018 16:08	6,38	плановое отключение для выполнения ремонтных работ	1,775
12	фидер Д-6 от ПС ДОК	21.07.2018 9:05	21.07.2018 17:00	7,92	плановое отключение для выполнения ремонтных работ	1,211
13	фидер ПО-9 от ПС Петрово	23.07.2018 5:25	23.07.2018 9:30	4,08	отключение в сетях смежной сетевой организации в связи с погодными условиями	0,261
14	фидер ПО-4 от ПС Петрово	23.07.2018 12:10	23.07.2018 13:30	1,33	отключение в сетях смежной сетевой организации в связи с погодными условиями	0,089
15	фидер ПО-4 от ПС Петрово	23.07.2018 18:55	23.07.2018 22:25	3,50	отключение в сетях смежной сетевой организации	0,235
16	ТП- ПО-4-11	23.07.2018 22:25	24.07.2018 17:00	18,58	отключение по невыявленной причине	0,074
17	фидер ПО-4 от ПС Петрово	05.08.2018 13:20	06.08.2018 1:47	12,45	отключение по токовой отсечке в сетях КЛ-10 кВ	0,125
18	фидер 16 РП-10 АО "Сибэлектромонтаж"	08.08.2018 7:30	08.08.2018 17:00	9,50	отключение в сетях потребителя (отгорел провод на разъединителе)	1,786
19	фидер б ЦРП-10 Энергоучасток	18.08.2018 9:30	18.08.2018 14:30	5,00	плановое отключение (замена разъединителя РЛНД-10 оп №8)	1,450
20	ТП-Л-19-32 Пашино	21.08.2018 15:00	21.08.2018 17:00	2,00	отключение в сетях смежной сетевой организации в связи с погодными условиями	0,050
21	ТП-Л-19-32 Пашино	24.08.2018 10:00	24.08.2018 13:17	3,28	плановое отключение (проведение ремонтных работ)	0,082
22	ТП-3 Энергоучасток	11:12 2018.09.06	12:34 2018.09.06	1,37	Плановое отключение (работы по переключению потребителей)	0,048
23	ТП Л-17-5 пос. Дзержинка	14:20 2018.09.06	16:16 2018.09.06	1,93	Плановое отключение (испытание трансформатора)	0,008
24	ТП Л-17-5 пос. Дзержинка	14:15 2018.09.07	15:35 2018.09.07	1,33	Плановое отключение (замена изолятора 10 кВ)	0,005
25	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 Энергоучасток	09:01 2018.09.09	13:58 2018.09.09	4,95	Плановое отключение (монтаж ВЛ 0,4 кВ)	0,124
26	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 Энергоучасток	10:10 2018.09.10	13:25 2018.09.10	3,25	Плановое отключение (монтаж ВЛ 0,4 кВ)	0,081
27	фидер Д-6 от ПС ДОК	10:05 2018.09.13	11:15 2018.09.13	1,17	внеплановое отключение по токовой отсечке (упало дерево)	0,061
28	ТП Б-6-27 с. Казанка	10:50 2018.09.19	08:00 2018.09.20	21,17	Плановое отключение (испытание трансформатора)	0,339
29	ТП-Б-3-44 д. Поросино	10:35 2018.09.24	13:10 2018.09.24	2,58	Плановое отключение (замена тр-ров тока по стороне 0,4 кВ)	0,103
30	отпайка от фидера ВЛ-10 кВ Г-6 с. Курлек	10:00 2018.10.02	16:17 2018.10.02	6,28	Плановое отключение всех потребителей (замена опр 10 кВ)	0,151
31	отпайка от фидера ВЛ-10 кВ Г-6 с. Курлек	09:25 2018.10.03	18:48 2018.10.03	9,38	Плановое отключение всех потребителей (замена опр 10 кВ)	0,225
32	Кабельная линия 10 кВ от ТП-12	18:30 2018.10.06	15:16 2018.10.07	20,77	внеплановое отключение (повреждение КЛ-10 кВ)	2,139

33	ВЛ-10 кВ фидер 6 от ЦРП до ТП-2 Энергоучасток	09:05 2018.10.13	18:10 2018.10.13	9,08	Плановое отключение (замена опор 10 кВ, перевод потребителей на новую ТП-2)	1,235
34	отпайка фидера Б-6 с. Казанка	19:04 2018.10.13	01:35 2018.10.14	6,52	вне регламентные отключения в смежной сетевой организации (погодные условия сильный ветер)	0,091
35	фидер ПО-4 от ПС Петрово	20:30 2018.10.13	22:00 2018.10.13	1,50	вне регламентные отключения (погодные условия сильный ветер)	0,009
36	фидер ПО-9 от ПС Петрово	22:00 2018.10.13	23:30 2018.10.13	1,50	вне регламентные отключения (погодные условия сильный ветер)	0,009
37	отпайка от фидера Г-7 ТП - Г-7-8	00:10 2018.10.14	04:20 2018.10.14	4,17	вне регламентные отключения в смежной сетевой организации (погодные условия сильный ветер)	0,046
38	фидер ПО-4 от ПС Петрово	04:00 2018.10.14	15:32 2018.10.14	11,53	вне регламентные отключения (погодные условия сильный ветер)	0,069
39	ВЛ-10 кВ фидер 6 от ЦРП до ТП-2 Энергоучасток	09:35 2018.10.14	17:10 2018.10.14	7,58	Плановое отключение (замена опор 10 кВ, перевод потребителей на новую ТП-2)	1,031
40	отпайка от фидера ВЛ-10 кВ Г-6 с. Курлек	09:30 2018.10.15	13:35 2018.10.15	4,08	вне регламентные отключения в смежной сетевой организации (погодные условия сильный ветер)	0,098
41	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2(ЦРП-6-2) Энергоучасток	09:20 2018.10.18	14:05 2018.10.18	4,75	Плановое отключение (замена опор 0,4 кВ)	0,057
						25,491