Данные информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых

№	Диспетчерское наименование объекта	Время и дата начала прекращения	Время и дата восстановления режима	Продолжительность прекращения, час	Причина	Объем недоставки, тыс. кВтч
1	отпайка от фидера ВЛ-10 кВ Г-6 с. Курлек	10:00 2018.10.02	16:17 2018.10.02	6,28	Плановое отключение всех потребителей (замена опр 10 кВ)	0,151
2	отпайка от фидера ВЛ-10 кВ Г-6 с. Курлек	09:25 2018.10.03	18:48 2018.10.03	9,38	Плановое отключение всех потребителей (замена опр 10 кВ)	0,225
3	Кабельная линия 10 кВ от ТП-12	18:30 2018.10.06	15:16 2018.10.07	20,77	внерегламентное отключение (повреждение КЛ-10 кВ)	2,139
4	ВЛ-10 кВ фидер 6 от ЦРП до ТП-2 Энергоучасток	09:05 2018.10.13	18:10 2018.10.13	9,08	Плановое отключение (замена опор 10 кВ, перевод потребителей на новую ТП-2)	1,235
5	отпайка фидера Б-6 с. Казанка	19:04 2018.10.13	01:35 2018.10.14	6,52	внерегламентные отключения в смежной сетевой организации (погодные условия сильный ветер)	0,091
6	фидер ПО-4 от ПС Петрово	20:30 2018.10.13	22:00 2018.10.13	1,50	внерегламентные отключения (погодные условия сильный ветер)	0,009
7	фидер ПО-9 от ПС Петрово	22:00 2018.10.13	23:30 2018.10.13	1,50	внерегламентные отключения (погодные условия сильный ветер)	0,009
8	отпайка от фидера Г-7 ТП - Г-7-8	00:10 2018.10.14	04:20 2018.10.14	4,17	внерегламентные отключения в смежной сетевой организации (погодные условия сильный ветер)	0,046
9	фидер ПО-4 от ПС Петрово	04:00 2018.10.14	15:32 2018.10.14	11,53	внерегламентные отключения (погодные условия сильный ветер)	0,069
10	ВЛ-10 кВ фидер 6 от ЦРП до ТП-2 Энергоучасток	09:35 2018.10.14	17:10 2018.10.14	7,58	Плановое отключение (замена опор 10 кВ, перевод потребителей на новую ТП-2)	1,031
11	отпайка от фидера ВЛ-10 кВ Г-6 с. Курлек	09:30 2018.10.15	13:35 2018.10.15	4,08	внерегламентные отключения в смежной сетевой организации (погодные условия сильный ветер)	0,098
12	ВЛ-0,4 кВ от ТП-2(ЦРП-6-2) Энергоучасток	09:20 2018.10.18	14:05 2018.10.18	4,75	Плановое отключение (замена опор 0,4 кВ)	0,057
						5,160