

**Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций ООО "Сибирская электросеть" за 1 квартал 2019 года**

№	Диспетчерское наименование объекта	Время и дата начала прекращения	Время и дата восстановления режима	Продолжительность прекращения, час	Причина	Объем недопоставки, тыс. кВтч
1	КЛ-10 кВ от яч. 10 КРУН-10 кВ ПС 35	07:40 2019.02.11	07:55 2019.02.11	0,25	Повреждения в сетях потребителя	123,985
2	ВЛ-10 кВ от опоры до ТП 2-630 кВА Киловольт	17:25 2019.02.22	22:00 2019.02.22	4,58	обрыв провода неустановленными лицами	145,014
3	ТП 630 Киловольт	13:00 2019.03.01	13:30 2019.03.01	0,50	ТП 630 Киловольт. В сетях потребителя, отсутствие контакта на АВ-0,4 РУ-0,4	0,000
4	РП ЖБК яч.8	12:20 2019.03.15	14:35 2019.03.15	2,25	ТП: ЖБК Восход,874Горсети, ИП Эверев, ЗКПД(10мин на период оперативных переключений ОП), причина: повреждение ТТ в ТП восход, РЗА МВ-10 РП СЭМ	414,003
5	ВЛ-10 ф.О-14	13:40 2019.03.16	18:53 2019.03.16	5,22	Ключи Тп571,573,647 негерметичность ,обрыв цепи на ВКЛ-10 Горсети	101,010
6	ВЛ-10 ф.О-14	17:21 2019.03.19	20:09 2019.03.19	2,80	ТП 571,573,647 Горит нож на РЛНД горсети	54,216
7	ЦРП 6-2	8:00 2019.03.24	9:20 2019.03.24	1,33	АВ-0,4 ТП2 повреждение КЛ-0,4 Ватиз	42,186
8	ВЛ-10 ПО 4	13:25 2019.03.27	14:05 2019.03.27	0,67	Откл в ТРК ПС 35 Петрово повреждение ПО 4-7 РВО-10	66,237
9	ПС 110 Предтеченск	15:00 2019.03.27	15:04 2019.03.27	0,07	Все ТП,ЦРП	37,367