

**Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения  
потребителей трансформаторной мощности по центрам питания  
по I квартал 2019 г. включительно.**

Центр питания (№ ТП, РП)	Уровень напряжения (кВ)	Суммарная установленная мощность существующих трансформаторов (МВА)	Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (МВт)	Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (МВт)	Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (МВт)
<b>ПС 35 кВ Аэропорт</b>					
ТП-2	10	0,320	0,599	0,040	0,000
ТП-4	10	0,063	0,050	0,000	0,000
ТП-5	10	0,100	0,080	0,000	0,000
ТП-11	10	0,560	0,504	0,015	0,000
ТП-13	10	0,400	0,375	0,000	0,000
ТП-10а	10	0,800	0,685	0,000	0,000
ТП-3	10	0,640	0,580	0,000	0,000
ТП-1	10	1,260	1,102	0,000	0,000
ТП-1а	10	0,800	0,709	0,000	0,000
<b>ПС 35 кВ Богашево</b>					
ТП-14а	10	0,040	0,028	0,000	0,004
ТП-6	10	0,163	0,120	0,000	0,010
ТП-7	10	0,100	0,083	0,000	0,000
ТП-12	10	0,720	0,615	0,045	0,000
ТП-16	10	0,800	0,652	0,000	0,000
ТП-8	10	0,200	0,188	0,000	0,000
ТП-9	10	0,160	0,134	0,000	0,000
ТП Б-6-27	10	0,160	0,145	0,000	0,000
ТП Б-3-44	10	0,100	0,090	0,000	0,000
ТП Б-3-7	10	0,250	0,230	0,040	0,000
<b>ПС 220кВ Восточная</b>					
ПС 35кВ ЖБК	35	20,000	5,651	0,000	10,349
ТП - СЭМ	10	1,000	0,560	0,000	0,240
ТП - Зверев	10	0,630	0,550	0,000	0,000
ТП - Ремтехсервис	10	0,630	0,459	0,000	0,045
ТП - Киловольт	10	1,260	0,760	0,000	0,248
ТП-100	10	0,800	0,600	0,000	0,040
ТП-106	10	0,630	0,500	0,000	0,004
<b>ПС 35 кВ Октябрьская</b>					
ТП-571	10	0,250	0,105	0,170	0,000
ТП-573	10	0,160	0,030	0,000	0,098
ТП-647	10	0,100	0,045	0,021	0,014
КТП-397	10	1,260	0,093	0,000	0,915
РП-10	10	2,000	1,730	0,000	0,000
ТП-104	10	2,000	1,730	0,000	0,000
<b>ПС 35 кВ Калтай</b>					
ТП Г-6-9	10	0,630	0,315	0,000	0,189
ТП Г-7-8	10	0,400	0,300	0,000	0,020
ТП Г-13-6	10	0,250	0,398	0,000	0,000
<b>ПС 110 кВ Левобережная</b>					
ТП Л-17-5	10	0,063	0,040	0,000	0,010
ТП Л-19-39	10	0,630	0,550	0,000	0,000
<b>ПС 35 кВ Нелюбино</b>					
ТП Н-16-13	10	0,630	0,400	0,000	0,104
ТП Н-16-14	10	0,630	0,400	0,000	0,104
<b>ПС 110 кВ Предтеченск</b>					
ТП-1	10	0,400	0,356	0,000	0,000
ТП-2	10	0,800	0,841	0,000	0,000
ТП-3	10	0,630	0,735	0,000	0,000
ТП-4	10	0,630	0,735	0,000	0,000
<b>ПС Научная</b>					
ТП ПР-4-11	10	1,260	0,800	0,000	0,208
ТП ПР-4-32	10	0,630	0,500	0,000	0,004
<b>ПС 35 кВ ТИЗ</b>					
ТП-13	6	1,000	1,173	0,000	0,000
ТП-21	6	0,630	0,892	0,000	0,000
ТП-23	6	1,000	0,423	0,000	0,377
ТП-25	6	0,630	0,918	0,000	0,000
<b>ПС 35 кВ Заводская</b>					

ТП-11п	10	1,600	1,200	0,022	0,058
ТП-14п	10	1,560	1,012	0,133	0,104
<b>ПС 110 кВ ГПП-2</b>					
ТП СП-73-1	10	1,260	0,640	0,000	0,368
<b>ПС 35 кВ Зоркальцево</b>					
ТП ЗЛ-8-17	10	0,160	0,105	0,067	0,000
<b>ПС 35 кВ ДСЗ</b>					
ТП ДСЗ-6-1	10	1,260	0,570	0,000	0,438
<b>ПС 110кВ ДОК</b>					
ТП Д-6-10	10	0,400	0,360	0,000	0,000
ТП Д-6-9	10	0,400	0,176	0,068	0,076
ТП Д-6-8	10	0,063	0,535	0,000	0,000
ТП Д-6-1	10	0,400	0,070	0,202	0,048
ТП Д-6-5	10	0,630	0,500	0,000	0,004
<b>ПС 35 кВ Петрово</b>					
ТП ПО-4-8	10	0,800	0,800	0,000	0,000
ТП ПО-4-9	10	0,250	0,250	0,000	0,000
ТП ПО-4-10	10	0,250	0,250	0,000	0,000
ТП ПО-4-11	10	0,250	0,250	0,000	0,000
ТП ПО-4-12	10	1,000	0,800	0,000	0,000
ТП ПО-9-4	10	0,160	0,080	0,000	0,048
ТП ПО-9-10	10	0,250	0,250	0,000	0,000
<b>ПС 35 кВ Моряковка</b>					
ТП МК-4-4	10	0,010	0,010	0,000	0,000