Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения

Ведомость результатов замеров напряжения и нагрузки за 19 июня 2019 г.

Наименование		ПС ДОК 110/10 кВ фидер Д-6	ПС ДСЗ 35/10 кВ фидер Д-6	ТП-НЧ-9-11 фидер НЧ-9 (оп.21/7)	ПКУ-10 кВ, фидер НЧ-9 (оп.21/7/1)	ПС Предтеченск фидер Ф6-10	ПС Предтеченск фидер Ф9-10	ПС Октябрьская фидер О-34	ПС Октябрьская фидер О-39	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-16	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-20	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-23	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-3	ПС Заводская, фидер З-031	ТП-14	КТП Г-13-6 фидера Г-13 (оп. №67)	КТП-Л-17-5 фидер Л-17-5 (оп. 21)	ПС Богашево фидер Б-16	ПС Аэропорт фидер АП-2	КТПН-14А (Б-7-19) фидер Б-7	КТПН-14 (Б-20-4) ф. Б-20, Б-20-4	ПКУ-10 кВ КТП-630 Н-16-13, Н-16-14 фидер Н-16 (оп.№ 12/2)	ТП-10/0,4 Л-19-39 фидер Л-19 (оп.№ 51)	ТП-571 фидер О-14 (оп.27)	ТП-573 фидер О-14 (оп.27)	ТП-647 фидер О-14 (оп.27)	ТП-10/0,4 Б-6-27 фидер Б-6 (оп. №3)	ТП Г-6-9 фидера Г-6 (оп. №128)	ТП-397 фидер О-15 (ТП397)	ПС Калтай фидер Г-7 (оп.79/7)	яч. 13 (тр-р1) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК-100"	яч. 2 (тр-р2) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК-100"	ПКУ-10 кВ, реклоузер на оп. №70.1 ф. ПО-4	ПКУ-10 кВ, реклоузер на оп. № 56 ф. ПО-9	ТП Б-3-7 фидер Б-3	ТП Б-3-44 фидер Б-3	ТП-ЗЛ-8-17 фидер ЗЛ-8 (оп.40)
Время московское				**Часовые активные, кВт/реактивные мощности, кВар**																																	
1	01	63/25	82/33	37,0	20/40	131/52	113/45	58/24	91/37	0	0	108/43	142/57	13/5	53/21	0,8	1,5	136/54	276/110	0	0,4	262/105	11	0,6	0,1	0,6	4	4	6	20	363/240	90/88	128/51	0	9	5	0,3
2	06	302/121	396/158	139,0	253/98	324/130	279/87	95/38	147/59	0	2/1	238/95	419/167	145/58	256/103	3	2,6	203/81	326/130	0	0,5	503/201	43	2	0,5	2	16	16	24	74	1482/771	155/121	127/51	0	34	19	1
3	14	252/101	330/132	85,0	66/55	251/100	216/86	118/47	186/74	0	0	238/95	376/151	138/55	214/85	3	3,4	164/66	296/119	0	0,4	341/136	46	2	0,5	2,2	17	17	15	45	1318/766	145/129	136/54	0	37	21	1,1
4	18	176/71	231/92	37,0	66/56	257/102	222/88	154/61	219/88	0	0	154/61	221/88	84/34	150/60	0,8	3,4	150/60	268/107	0	0,4	377/151	11	0,6	0,1	0,6	4	4	6	20	566/381	131/85	134/54	0	9	5	0,3
Ток, I А		13	17	137	7	16	14	7	11	0	0	21	34	6	11	2	3	11	19		0	25	34	1	0	4	16	39	24	73	31	5	9	0	25	17	3
Напряжение, U кВ		10	10	0,399	10,0	10	10	10	10	0	6,0	6,0	6,0	10	10	0,371	0,399	10,000	10,000	0	0,406	10,1	0,414	0,390	0,370	0,391	0,381	0,380	0,408	0,379	10,02	10,02	10,0	0	0,401	0,395	0,388
																															РПН в 9-ом положении						

Ведомость показаний счетчиков <u>активной</u> мощности за 19 июня 2019 г.

Наименование		ПС ДОК 110/10 кВ фидер Д-6	ПС ДСЗ 35/10 кВ фидер Д-6	ТП-НЧ-9-11 фидер НЧ-9 (оп.21/7)	ПКУ-10 кВ, фидер НЧ-9 (оп.21/7/1)	ПС Предтеченск фидер Ф6-10	ПС Предтеченск фидер Ф9-10	ПС Октябрьская фидер О-34	ПС Октябрьская фидер О-39	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-16	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-20	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-23	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-3	ПС Заводская, фидер З-031	ТП-14	КТП Г-13-6 фидера Г-13 (оп. №67)	КТП-Л-17-5 фидер Л-17-5 (оп. 21)	ПС Богашево фидер Б-16	ПС Аэропорт фидер АП-2	КТПН-14А (Б-7-19) фидер Б-7	КТПН-14 (Б-20-4) ф. Б-20, Б-20-4	ПКУ-10 кВ КТП-630 Н-16-13, Н-16-14 фидер Н-16 (оп.№ 12/2)	ТП-10/0,4 Л-19-39 фидер Л-19 (оп.№ 51)	ТП-571 фидер О-14 (оп.27)	ТП-573 фидер О-14 (оп.27)	ТП-647 фидер О-14 (оп.27)	ТП-10/0,4 Б-6-27 фидер Б-6 (оп. №3)	ТП Г-6-9 фидера Г-6 (оп. №128)	ТП-397 фидер О-15 (ТП397)	ПС Калтай фидер Г-7 (оп.79/7)	яч. 13 (тр-р1) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК-100"	яч. 2 (тр-р2) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК-100"	ПКУ-10 кВ, реклоузер на оп. №70.1 ф. ПО-4	ПКУ-10 кВ, реклоузер на оп. № 56 ф. ПО-9	ТП Б-3-7 фидер Б-3	ТП Б-3-44 фидер Б-3	ТП-ЗЛ-8-17 фидер ЗЛ-8 (оп.40)
Время московское				**Показания**																																	
1	06	2932,53	4294,79	28223,08	136,31	11914,31	11203,58	6503,74	8410,97	83102,06	12554,1	23889,95	7527,13	13184,42	1169,88	2867,27	84931,64	6627,71	6446,36	43108,09	11313,2	2283,64	9203,51	9739,48	513,23	2475,59	11844,17	2017,28	8198,6	3702,11	3986,13	3295,56	596,96	314,59	9696	8920,13	543,78
2	18	2933,13	4297,17	28236,98	137,32	11915,28	11204,42	6504,88	8412,74	83102,06	12554,12	23892,81	7532,16	13186,16	1171,93	2867,72	84933,20	6630,15	6447,66	43108,09	11319,2	2287,66	9206,09	9740,28	513,53	2476,19	11847,37	2018,88	8208,20	3713,21	3987,24	3295,68	597,47	314,59	9706,20	8925,83	544,18

Ведомость показаний счетчиков <u>реактивной</u> мощности за 19 июня 2019 г.

Наименование		ПС ДОК 110/10 кВ фидер Д-6	ПС ДСЗ 35/10 кВ фидер Д-6	ТП-НЧ-9-11 фидер НЧ-9 (оп.21/7)	ПКУ-10 кВ, фидер НЧ-9 (оп.21/7/1)	ПС Предтеченск фидер Ф6-10	ПС Предтеченск фидер Ф9-10	ПС Октябрьская фидер О-34	ПС Октябрьская фидер О-39	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-16	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-20	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-23	ПС ТИЗ 35/6 кВ ТЗ-3	ПС Заводская, фидер З-031	ТП-14	КТП Г-13-6 фидера Г-13 (оп. №67)	КТП-Л-17-5 фидер Л-17-5 (оп. 21)	ПС Богашево фидер Б-16	ПС Аэропорт фидер АП-2	КТПН-14А (Б-7-19) фидер Б-7	КТПН-14 (Б-20-4) ф. Б-20, Б-20-4	ПКУ-10 кВ КТП-630 Н-16-13, Н-16-14 фидер Н-16 (оп.№ 12/2)	ТП-10/0,4 Л-19-39 фидер Л-19 (оп.№ 51)	ТП-571 фидер О-14 (оп.27)	ТП-573 фидер О-14 (оп.27)	ТП-647 фидер О-14 (оп.27)	ТП-10/0,4 Б-6-27 фидер Б-6 (оп. №3)	ТП Г-6-9 фидера Г-6 (оп. №128)	ТП-397 фидер О-15 (ТП397)	ПС Калтай фидер Г-7 (оп.79/7)	яч. 13 (тр-р1) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК-100"	яч. 2 (тр-р2) ЗРУ-10 кВ ПС 35/10 кВ ООО "ЖБК-100"	ПКУ-10 кВ, реклоузер на оп. №70.1 ф. ПО-4	ПКУ-10 кВ, реклоузер на оп. № 56 ф. ПО-9	ТП Б-3-7 фидер Б-3	ТП Б-3-44 фидер Б-3	ТП-ЗЛ-8-17 фидер ЗЛ-8 (оп.40)
Время московское																																					
1	06	–	–	–	96,0302	5248,623	4719,9768	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37,69	–	–	–	–
2	18	–	–	–	96,422	5249,013	4720,2378	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	37,90	–	–	–	–