

**Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций ООО "Сибирская электросеть" за 2 квартал 2019 года**

№	Диспетчерское наименование объекта	Время и дата начала прекращения	Время и дата восстановления режима	Продолжительность прекращения, час	Причина	Объем недопоставки, тыс. кВтч
1	ТП ПО4-9 АО Элеонор	10:50 2019.04.12	10:52 2019.04.12	0,03	Перекрытие шин 10кВ, пк 3ф перегорели, скотный двор	0,002
2	ВЛ-10 Д-6	07:30 2019.04.18	11:10 2019.04.18	10,33	Повреждения в сетях потребителя	1,167
3	ТП1, ТПЗ Энергоучасток	22:35 2019.04.29	14:30 2019.04.30	15,92	пожар на Энергучасток, ТП1; 3	1,226
4	В-10 кВ НЧ-9	15:30 2019.04.30	18:15 2019.04.30	2,75	все ТПНЧ-9-32, ТЗЭП	0,446
	ВЛ-10 Л-19	15:39 2019.04.30	23:20 2019.04.30	7,68	Пашино. Упало дерево	0,860
5	ВЛ-10 Д-6	17:00 2019.04.30	16:20 2019.05.01	23,33	Повреждения в сетях потребителя, обрыв ВЛ110 кВ С-5Д,С-6Д	2,637
	ВЛ-10 Г-7	19:20 2019.04.30	21:42 2019.04.30	2,37	Отключение в сетях смежной сетевой организации	0,004
7	ВЛ-10 Л-17	12:28 2019.05.06	13:07 2019.05.06	0,65	Обрыв провода деревом ТП-17-5	0,007
8	ПС 35 ДСЗ	09:15 2019.05.16	14:46 2019.05.16	5,52	Причина не установлена, Кроме ТП Терминал	1,528
9	ВЛ-10 НЧ-9	09:45 2019.06.04	10:15 2019.06.04	0,50	ТП ТЗЭП, НЧ-9-32 Аварийно	0,063
10	ВЛ-0-14	14:44 2019.06.06	16:37 2019.06.06	1,88	ТП 571,573,647, аварийно, повреждение КЛ-10	0,019
11	РП СЭМ яч.11,12	18:06 2019.06.12	15:45 2019.06.13	21,65	ТП Зверев, механическое повреждение КЛ-10 Нахатакян	0,093
12	ВЛ Г13	15:54 2019.06.27	16:54 2019.06.27	1,00	Повреждения в сетях потребителя	0,003