

**Данные информации по всем прекращением передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций ООО "Сибирская электросеть" за 3 квартал 2019 года**

| № | Диспетчерское наименование объекта | Время и дата начала прекращения | Время и дата восстановления режима | Продолжительность прекращения, час | Причина                                      | Объем недовольства, тыс. кВтч |
|---|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | ВЛ-10 кВ Г-8                       | 19:49 2019.07.04                | 21:05 2019.07.04                   | 1,27                               | ТП Г 7-8 замена изолятора                    | 0,033                         |
| 2 | ВЛ -10 кВ О-14                     | 14:15 2019.07.12                | 14:58 2019.07.12                   | 0,72                               | Повреждение в сетях смежной сетевой компании | 0,004                         |
| 3 | ВЛ ДС3-6 отп. ВЛ 3527 на ПС 35 ДСЗ | 08:40 2019.07.17                | 20:20 2019.07.17                   | 11,67                              | повреждение опоры ВЛ-35                      | 2,777                         |
| 4 | ТП Л-19-39                         | 22:39 2019.08.06                | 00:02 2019.08.07                   | 1,38                               | ТП Л-19-39В в РВО попала влага               | 0,030                         |
| 5 | КЛ-0,4                             | 09:00 2019.09.07                | 20:35 2019.09.07                   | 11,58                              | Повреждение в сетях смежной сетевой компании | 0,139                         |