

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций ООО "Сибирская электросеть" за 1 квартал 2020 года

№	Диспетчерское наименование объекта	Время и дата начала прекращения	Время и дата восстановления режима	Продолжительность прекращения, час	Причина	Объем недопоставки, тыс. кВтч
1	КЛ-10 кВ ТП-14	06,59 2020.01.14	00,45 2020.01.15	17,77	Повреждения в сетях потребителя	2084,446
2	ВЛ-10 Л-19	06,55 2020.01.23	06,59 2020.01.23	0,07	Повреждения в сетях потребителя	0,000
3	ВЛ-10 Г13	15,00 2020.01.23	16,47 2020.01.23	1,78	Повреждения в сетях потребителя	14,913
4	ВЛ-10 кВ фидер О-14	15,03 2020.01.23	16,55 2020.01.23	1,87	Повреждения в сетях потребителя	28,301
5	ВЛ-10 Л-19	15,14 2020.01.29	15,34 2020.01.29	0,33	Повреждения в сетях потребителя	0,000
6	ВЛ-10 яч.16 РП СЭМ	08,25 2020.02.05	12,05 2020.02.05	3,67	Повреждения в сетях потребителя	956,141